



**Котельная установка УKM-1,4BP (топливо – уголь)  
1,4 МВт; температура воды – 115 °С**

ПАО «Монастырищенский машиностроительный завод»,  
Украина, 19100, г. Монастырище, Черкасская обл., ул. Ленина, 122  
тел. +38 (04746) 2-17-05, факс 2-24-95  
[www.mmzavod.com.ua](http://www.mmzavod.com.ua); [tekomp-zbut@yandex.ru](mailto:tekomp-zbut@yandex.ru); [sashamon@gmail.com](mailto:sashamon@gmail.com)

### Блочные водогрейные котельные установки БTKBY; УKM и TKBY

Блочные котельные установки на базе котлов КСВа (BK) и EB-T-0,7-115-70 предназначены для выработки горячей воды для отопления 115°C и воды для горячего водоснабжения 60°C. Представляют собой готовую котельную в виде транспортабельного контейнера, внутри которого смонтированы котел, водоподготовка, насосы, теплообменники, автоматика, приборы учета. Установки комплектуются дымовой трубой. Сертифицированы по Украине, России и Республике Беларусь.

Наименование	TKBY-0,5T	TKBY-0,7T	БTKBY-2,0	УKM-2,8BP	БTKBY-4,0	БTKBY-6,3	БTKBY-9,45	БTKBY-12,6
Теплопроизводительность, МВт	0,5	0,7	1 - 2,0	0,7 - 2,8	2,0 - 4,0	3,15 – 6,3	3,15 – 9,45	3,15 – 12,6
Давление воды на входе, МПа	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Температура воды, -на входе °С -на выходе °С	70 90	70 90	60 115	70 115	60 115	60 115	60 115	60 115
Топливо	уголь	газ	газ, дизтопливо	уголь	газ, дизтопливо			
Габариты без дымовой трубы:								
длина, мм	10 085	9 000	11 820	10 500	11 820	11 820	11 820	11 820
ширина, мм	3 230	3 230	6 400	15 750	12 800	12 800	16 000	19 200
высота, мм	4 045	3 600	3 700	6 300	4 000	4 000	4 000	4 000
КПД, %	76	91	91	90	91	92	92	92
Количество котлов	1 котел KB-T-0,5	1 котел KB-T-0,7	2 котла КСВа-1,0	4 котла EB-T-0,7	2 котла КСВа-2,0	2 котла BK-3,15	3 котла BK-3,15	4 котла BK-3,15
Масса: одного модуля, т общая масса поставки, т	13,5 15,0	10,0 11,5	17,0 опросной лист	15,3 опросной лист	20,0 опросной лист	20,0 опросной лист	20,0 опросной лист	20,0 опросной лист